



JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
PRIMAR

Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre nr. 79/2025

Reglementarea lucrului cu foc deschis la instituțiile din subordine, în conformitate cu art. 14 lit. d) din normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare

1. Lucrările cu foc deschis presupun executarea uneia din următoarele acțiuni: sudura electrică ori oxiacetilenă, tăierea metalelor, topirea, lipirea, arderea reziduurilor combustibile etc.
2. Este interzisă folosirea focului deschis în locurile în care se prelucrează, se utilizează, se depozitează, se vehiculează, se manipulează, materiale și substanțe combustibile sau care în prezenta focului deschis prezintă pericol de incendiu sau de explozie, precum și în apropierea acestora, cum sunt:
 - instalații de producere, prelucrare, reglare, comprimare, transport și distribuție a gazelor combustibile (gaz metan, gaz de sondă, gaz de furnal, acetilenă, hidrogen, etc.) și a oxigenului;
 - instalații de producere, prelucrare, pompare, transport și distribuție a lichidelor combustibile (produse petroliere, vopsele, lacuri, etc.);
 - gospodăriile de ungere și acționările hidraulice cu ulei sau cu alte lichide comestibile;
 - secții și ateliere de vopsire, prelucrare a lemnului, modelării, acoperiri metalice, întreținere și reparare a autovehiculelor și utilajelor de ridicat și stivuit, de vulcanizare, tapiñerie, croitorie etc.;
 - depozite de lichide combustibile (benzină, benzen, vopsele, lacuri, solvenți, uleiuri, motorină etc.) materiale lemnoase și produse din lemn, produse textile și de hârtie, carbid, mase plastice, recipiente transportabile cu gaze comprimate, explozivi etc.);
 - încăperi în care se execută operațiuni de spălare sau de curățare cu produse petroliere (benzină, neofalină, parchetin, petrosin etc.) precum și de vopsirea în care sau folosit solvenți inflamabili;
 - încăperi unde se execută lucrări de finisaj cu substanțe combustibile;
 - încăperi și poduri ale clădirilor din materiale combustibile;
 - laboratoare și stații pilot în care se utilizează substanțe combustibile;
 - încăperi de încărcat acumulatori;
 - încăperi cu echipament electric de calcul, măsură, control, automatizare, semnalizare, control trafic;
 - încăperi speciale de cabluri electrice;
 - construcții publice pe timpul programului cu publicul (magazine, teatre, expoziții, cinematografe);Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie și 10 m față de materiale sau substanțe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat etc.) fără a fi supravegheat și asigurat.
3. Locurile unde periodic sau permanent se pot efectua lucrări cu foc deschis – topirea bitumului, arderea reziduurilor combustibile curățări prin ardere, etc. sunt următoarele:
 - curțile instituțiilorPersoanele care supraveghează efectuarea lucrărilor în locurile prevăzute mai sus sunt următoarele:
 - conducătorii de unități

4. Lucrările cu foc deschis se execută după eliberarea de către persoanele anume desemnate a PERMISULUI DE LUCRU CU FOC (autorizatie de lucru) conform prevederilor anexei nr. 4 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 163/2007.

5. Persoanele care au dreptul să emită permisul de lucru cu foc sunt:

- cadrul tehnic PSI/persoana cu atribuții

6. Permisul de lucru cu foc se întocmeste în 2 exemplare, din care 1 exemplar se înmânează sefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis iar celălalt la emitent. Seful sectorului de activitate în care se execută operațiunea cu foc deschis are obligația să asigure măsuri pentru:

- pregătirea locului în care în care se execută lucrarea conform art. 101 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor;

- împrejmuirea cu panouri incombustibile cu înălțimea de minim 2 m fixate de podea;

- protecția pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tablă sau cu plăci de materiale necomestibile;

- îndepărtarea materialelor și substantelor combustibile la o distanță de cel puțin 10 m de locul sudurii sau tăierii;

- curățarea pieselor vopsite pe o porțiune de cel puțin 50 cm de o parte și de alta în jurul punctului de sudură;

- umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor și elementelor de construcție combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scânteii, flacăra sau particule incandescente;

- înlăturarea posibilității ca sursele de foc să intre în contact cu materiale combustibile care se află în încăperile învecinate sau la cote inferioare;

- amplasarea la distanțe de siguranță a generatorului de acetilenă transportabil și a buteliei de oxigen: cel puțin 10 m între acestea și locul de sudură și cel puțin 5 m între ele;

- dotarea cu mijloace de primă intervenție;

- instruirea specială a personalului care execută lucrarea;

- controlul după terminarea lucrării a locului în care s-a executat lucrul cu foc deschis;

Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului permisul de lucru cu foc se dă de către executant emitentului. Echipamentele și aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcționare, de acest lucru răspunde executantul lucrării. Toate echipamentele și aparatele de sudură se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului de către personal de specialitate. Locul în care se execută lucrarea pentru care s-a emis permisul de lucru cu foc va fi marcat cu indicatoare de securitate conform SR ISO 6309/2000.

Hateg, la 05 iunie 2025

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Adrian Emilian Pușcaș

